

1. Treguesit e Matjes për Cilësinë e Furnizimit dhe Performancës së Sigurisë së Rrjetit të Transmetimit për vitin 2021.
 - a. Koha Mesatare e Ndërprerjes së Furnizimit me Energji Elektrike (AIT), 35 minuta.
 - b. Energjia e pa Furnizuar (ENS), 467 MWh.
 - c. Periudha e Njoftimit të Ndërprerjeve të Planifikuara në Sistemin e Transmetimit, 72 orë.
 - d. Koha e Nevojshme për t'ju Përgjigjur Kërkesave për Lidhje të Reja, brenda 60 ditëve.
 - e. Indeksi i Kohëzgjatjes Mesatare të Ndërprerjeve (SAIDI), 104 minuta.
 - f. Cilësia e Tensionit (VQ), sipas përcaktimeve të nenit 38 të Kodit të Transmetimit.
 - g. Përqindja e Ankesave për Cilësinë e Tensionit, 0%.