



VENDIM

Nr. 103 Datë 21.12.2009

PËR

**MIRATIMIN E “MARREVESHJES SE SHITBLERJES SE ENERGJISE
ELEKTRIKE NDËRMJET TERMOCENTRALI VLORE SHA (TEC
VLORA SH.A.) DHE SHOQËRISË KESH SH.A. (FURNIZUESI
PUBLIK ME SHUMICË)**

Në mbështetje të neneve 9, dhe 26, pika 1, të Ligjit 9072, datë 22.05.2003, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike“ i ndryshuar; pikes 4.13 gërma “A”, pika 5, të Modelit të Tregut të Energjisë Elektrike, të miratuar me VKM nr.338, datë 19.03.2008, pikës V.1, të Rregullave të Tregut të Energjisë Elektrike të miratuara me Vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s, nr.68, dt.23.06.2008, Bordi i Komisionereve të Entit Rregullator të Energjise në mbledhjen e tij të datës 21.12.2009, pasi diskutoi mbi draftin e “Marreveshjes së Shitblerjes së energjise elektrike ndërmjet Termocentrali Vlore Sha (TEC Vlorë Sh.a.) dhe Shoqërisë KESH sh.a. (Furnizuesi Publik me shumicë)”,

Konstatohet se :

- Kontrata është lidhur nga KESH Sh.a. dhe TEC Vlorë Sh.a., subjekte të licensuara nga ERE, përkatesisht me Vendimet Nr.11, datë 23.06.2006 dhe Nr.11, datë 2.03.2009;
- Modeli i Tregut Shqiptar të Energjisë Elektrike dhe Rregullat e tregut të Energjisë Elektrike, përcaktojnë që kjo Marreveshje i nënshtrohet tregut të rregulluar;
- Në referencë të sa më sipër, ERE është autoriteti i përcaktuar për miratimin e kësaj Marreveshjeje;



Për sa më sipër konstatuar, Bordi i Komisionerëve të ERE-s,

Vendosi:

I. Miratimin e “Marreveshjes se shitblerjes se energjise elektrike ndërmjet Termocentrali Vlore sha (TEC Vlora Sh.a.) dhe shoqërisë KESH Sh.a. (Furnizuesi Publik me Shumicë), me ndryshimet si me poshte:

1. Tek Palet : “Korporata Elektroenergjitike Shqiptare KESH Sh.a.”, te shtohet “ne cilesine e Furnizuesit Publik me Shumice.”

2. Neni 10 pika 4, te riformulohet:

“Pas perfundimit te kenaqshem te komisionimit, Bleresi do te kryeje testet e provave te funksionimit te Centralit qe mund te ndiqen lirisht nga Shitesi. Pas perfundimit te kenaqshem te testeve te proves se Funksionimit te Centralit, inxhinieri i pavarur do te leshoje nje certifikate adresuar Bleresit dhe Shitesit, qe verteton pa asnje kualifikim qe kontraktuesi EPC ka instaluar te gjitha pajisjet e centralit te specifikuar ne specifikimet funksionale, qe komisionimi i centralit eshte kryer, qe centrali eshte i disponueshem per operim te plote komercial dhe qe certifikon se kapaciteti i kontraktuar, norma e konsumit specifik te lendes djegese e kontraktuar, **si dhe normat e performances mjedisore (ku perfshihen norma e hedhjes se gazrave te demshem ne**

atmosfera dhe norma e zhurmave ne fushe te hapur), jane arritur nga centrali gjate testeve te provave te funksionimit te centralit”.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE
Bordi i Komisionereve



3. Neni 15, pika 1, fjalia e pare, te riformulohet:

“Jo me pak se nje here per cdo rast riparimi kapital te planifikuar per turbinen me gaz, pas perafersisht 25000 ore pune ekuivalente, pas perfundimit te mirembajtjes se planifikuar, Shitesi do te realizoje nje test te kapacitetit te kontraktuar, nje test te konsumit specifik te lendes djegese te kontraktuar **dhe nje test te normave te performances mjedisore te kontraktuar.**”

4. Neni 19 pika 2, te riformulohet:

“Pas dites se fillimit Shitesi do te shese dhe Bleresi do te bleje ne perputhje me kete nen dhe nenin 20 te kesaj Marreveshje te gjithe **prodhimin e kontraktuar** te energjise elektrike te livruar ne perputhje me instruksionet e dispecerimit”.

5. Neni 19 pika 3, te riformulohet:

“Pagesat e energjise. Bleresi do t’i paguaje Shitesit Pagesat e Energjise **sipas tarifes te percaktuar nga Enti Rregullator i Energjise** lidhur me Prodhimin Neto te Energjise Elektrike te livruar ne perputhje me Instruksionet e Dispecerimit”.

6. Neni 19 pika 6, fjalia e pare, te riformulohet:

“Pagesa e Kapacitetit: Bleresi, ne varesite muajit ne te cilin bie Data e fillimit dhe per cdo muaj me pas, gjate periudhes se Marreveshjes, do te paguaje Shitesin per kapacitetin e kontraktuar **sipas tarifes per kapacitet te percaktuar nga Enti Rregullator i Energjise.**”

7. Neni 19, pika 7, te hiqet.

8. Neni 20.2, fjalia e pare, te riformulohet:

“Cdo fature e pergatitur nga Shitesi duhet te jete ne perputhje me nenin 19.3 dhe nenin 19.6 te kesaj Marreveshjeje dhe duhet te permbaje informacionin e percaktuar ne Aneksin 10.”

II. KESH Sh.a, ne cilesine e Furnizuesit Publik me Shumice, ka te drejte te bleje energjine elektrike te prodhuar nga TEC Vlora Sha, ne perputhje me parimin e planifikimit me koston me te ulet.

III. Ngarkohet Drejtoria e Juridike dhe e Mbrojtjes se Konsumatorit te njoftojne KESH Sh.a dhe TEC Vlora Sh.a per Vendimin e Bordit te Komisionerëve te ERE-s dhe ndjekjen e metejshme te procedurave.

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

Ky vendim botohet ne Fletoren Zyrtare.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE
Bordi i Komisionereve



Votimi i Bordit të Komisionerëve të ERE-s për,

VENDIMIN

Nr.103 Datë 21.12.2009

PËR

**MIRATIMIN E “MARREVESHJES SE SHITBLERJES SE ENERGJISE
ELEKTRIKE NDËRMJET TERMOCENTRALI VLORE SHA (TEC
VLORA SH.A.) DHE SHOQËRISË KESH SH.A. (FURNIZUESI
PUBLIK ME SHUMICË)**

Anëtarët e Bordit

	Pro	Kundër
Bujar Nepravishta	_____	_____
Entela Shehaj	_____	_____
Ardian Haçi	_____	_____
Abaz Aliko	_____	_____

Shkeqim Bozgo

Adresa: Blvd "Gjergj Fishta"10
Tirane
E-mail erealb@ere.gov.al

Tel/Fax +355 42 22 963
Tel +355 42 69 590
ere.gov.al